



**ZASADY  
ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH  
W TAURON WYTWARZANIE S.A.  
W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW I ZASAD  
BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY**

W celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy, podczas wykonywania pracy przy urządzeniach energetycznych należy przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów i uregulowań wewnętrznych i wewnątrz korporacyjnych, w tym określonych poniżej zasad i warunków zatrudniania firm zewnętrznych na terenie TAURON Wytwarzanie S.A.

## § 1

### WYKONYWANIE PRAC/USŁUG ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEZ FIRMY ZEWNĘTRZNE

Wykonywanie prac/usług przy urządzeniach energetycznych oraz robót budowlanych przez firmy zewnętrzne na terenie TAURON Wytwarzanie S.A. następuje na podstawie zawieranych umów lub zleceń na warunkach umowy, określanych dalej jako umowa/zlecenie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie w Spółce zasadami.

Umowa/zlecenie winna zawierać uregulowania dotyczące obowiązujących przepisów i zasad bhp, w tym ppoż., instrukcji organizacji bezpiecznej pracy oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej z ramienia TAURON Wytwarzanie S.A., nadzorującej realizację umowy/zlecenia.

## § 2

### OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA PRAC/USŁUG ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

1. W umowie/zleceniu związanym z wykonywaniem prac/usług przy urządzeniach energetycznych oraz robót budowlanych przez Wykonawcę należy zawrzeć zapisy dotyczące obowiązków stron w zakresie bhp oraz ppoż., w szczególności o treści:

1) Zamawiający zobowiązuje się do przekazania pisemnej informacji pracownikom dozoru Wykonawcy w zakresie występujących zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy oraz uregulowań wewnętrznych obowiązujących w TAURON Wytwarzanie S.A., dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego, w tym w szczególności:

- a) występujących zagrożeń dla życia i zdrowia ludzkiego oraz prac szczególnie niebezpiecznych,
- b) zasad postępowania w przypadku awarii lub pożaru,
- c) działań ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń,
- d) zasad udzielania pierwszej pomocy,
- e) organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych,
- f) organizacji prac na wysokości z użyciem rusztowań,
- g) stref wybuchowych i pożarowych oraz zasad wykonywania prac w tych strefach,
- h) telefonów kontaktowych i alarmowych.

Pisemna informacja stanowi Załącznik Nr 1, dopuszcza się możliwość przekazania informacji w formie elektronicznej.

2) Wykonawca zobowiązuje się do:

- a) zorganizowania pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami bhp i ppoż.,
- b) przeszkolenia osób wykonujących przedmiot umowy/zlecenia w zakresie występujących zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu i podczas wykonywania prac, jak również zapoznania z wewnętrznymi aktami normatywnymi obowiązującymi w TAURON Wytwarzanie S.A., dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego, odpowiednio do zakresu realizacji prac,

- c) zapewnienia odpowiedniej odzieży i obuwia roboczego, identyfikacji firmy, środków ochrony indywidualnej oraz bezwzględne dopilnowanie ich stosowania,
    - d) zastosowania do wykonania przedmiotu umowy/zlecenia maszyn, urządzeń, narzędzi, materiałów, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie.
  - 3) Każdorazowo w przypadku podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do realizacji obowiązków zapisanych w ust. 1 pkt. 2 lit. b) oraz egzekwowania od podwykonawców realizacji ust. 1 pkt. 2 lit. a), c), d).
2. Osoba z ramienia TAURON Wytwarzanie S.A., przed rozpoczęciem i dopuszczeniem pracowników Wykonawcy do prac przy urządzeniach energetycznych oraz wykonywaniem robót budowlanych zobowiązana jest do przeprowadzenia instruktażu o zagrożeniach w strefie pracy lub jej sąsiedztwie.
3. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy/zlecenia jest zobowiązany do przekazania osobie nadzorującej realizację umowy/zlecenia z ramienia TAURON Wytwarzanie S.A.:
  - 1) imiennego wykazu osób wyznaczonych do wykonania przedmiotu umowy/zlecenia,
  - 2) oświadczenia, że pracownicy posiadają ważne szkolenia w dziedzinie bhp,
  - 3) oświadczenia, że pracownicy posiadają ważne badania lekarskie o zdolności do pracy,
  - 4) oświadczenia o przeszkoleniu podległych pracowników w zakresie przedmiotu umowy/zlecenia oraz występujących zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu i podczas wykonywania prac, jak również zapoznania ich z uregulowaniami wewnętrznymi obowiązującymi w TAURON Wytwarzanie S.A. dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska odpowiednio do zakresu i realizacji prac.
  - 5) imiennego wykazu osób i ich uprawnień z podaniem rodzaju, grupy i zakresu kwalifikacji oraz terminu ważności świadectw kwalifikacyjnych do wykonania prac przy urządzeniach energetycznych oraz innych kwalifikacji specjalistycznych, wymaganych dla realizacji przedmiotu umowy/zlecenia,
  - 6) wykazu telefonów kontaktowych pracowników dozoru,
  - 7) oświadczenia, że stosowane przez Wykonawcę na terenie TAURON Wytwarzanie S.A. maszyny i urządzenia techniczne w tym narzędzia są oznakowane, sprawne technicznie oraz spełniają wymagania określone przepisami prawa,
  - 8) dostarczenia wykazu oraz aktualnych karty charakterystyk, w przypadku stosowania niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych.

W przypadku zmian lub upływu terminu ważności dokumentów wymienionych w ust. 3 w trakcie trwania umowy/zlecenia, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przedstawienia odpowiednio: aktualnych dokumentów, ich kserokopii lub oświadczeń.
4. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 3 w przypadku każdego podwykonawcy realizującego przedmiot umowy/zlecenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji, o której mowa w ust. 3. według Załącznika nr 2, dopuszcza się możliwość przekazania załącznika w formie elektronicznej.

### § 3

#### ORGANIZACJA PRACY

1. Prace wykonywane na terenie TAURON Wytwarzanie S.A. przez zatrudniane firmy zewnętrzne należy prowadzić zgodnie z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach energetycznych w TAURON Wytwarzanie S.A.,
-

2. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są stosować się do zasad określonych w wewnętrznych dokumentach normatywnych TW innych niż IOBP i niniejszym dokumencie. Obowiązek ten stosuje się do dokumentów, które zostały Wykonawcy udostępnione przed rozpoczęciem realizacji umowy lub w szczególnych przypadkach udostępnionych w trakcie realizacji Umowy.
3. Prace pomocnicze przy urządzeniach energetycznych w pomieszczeniach lub na terenach ruchu energetycznego mogą być wykonywane przez osoby nieuprawnione, w rozumieniu Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych w TAURON Wytwarzanie S.A., posiadające odpowiednie kwalifikacje i umiejętności do wykonywania określonych prac pod nadzorem.
4. Prace nie związane z pracami przy urządzeniach energetycznych, w szczególności prace remontowo-budowlane, montażowe, stwarzające szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi powinny być wykonywane na podstawie Zezwolenia na wykonywanie pracy, które wystawia się w dwóch egzemplarzach - dopuszcza się możliwość wystawiania Zezwolenia na wykonywanie pracy wraz z załącznikami oraz jego obiegu w formie elektronicznej.

Wzór Zezwolenia na wykonywanie pracy stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszych Zasad.

5. Prace wykonywane na podstawie przepisów prawa budowlanego, zgodnie z którymi Zamawiający przekazuje obiekt, plac budowy lub ich część powinny być wykonywane zgodnie z wymaganymi dokumentami, w tym między innymi z Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, Instrukcją bezpiecznego wykonywania robót budowlanych.
6. Wykonawca obowiązany jest prowadzić dziennik budowy na podstawie przepisów Ustawy Prawo budowlane, w którym wpisy mogą również umieszczać upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego.
7. W przypadku, gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonywane są prace przez pracowników zatrudnionych przez różnych pracodawców należy wyznaczyć koordynatora (w rozumieniu art. 208 Kodeksu Pracy) sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy. Zasady wyznaczania koordynatora, jego dodatkowych obowiązków, uprawnień, odpowiedzialności i sposób ich realizacji określa Zarządzenie Prezesa Zarządu TAURON Wytwarzanie S.A. w sprawie wyznaczania koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników różnych pracodawców zatrudnionych w tym samym miejscu.

#### **§ 4**

#### **OBOWIĄZKI WYKONAWCY**

1. Jeżeli osoby zatrudnione przez Wykonawcę nie posługują się językiem polskim przedstawiciel Wykonawcy, musi wykazać się znajomością języka polskiego w stopniu gwarantującym płynne i ze zrozumieniem tłumaczenie wszystkich poleceń, uwag oraz instrukcji ustnych i pisemnych wydawanych przez pracowników TAURON Wytwarzanie S.A. w języku polskim na język, którym posługują się osoby wykonujące prace.
  2. Oprócz osób wymienionych w pkt. 1 Wykonawca powinien zapewnić w każdym zespole wykonującym prace, co najmniej jedną osobę z płynną znajomością języka polskiego.
  3. Osoby wykonujące prace powinny przebywać tylko w tych obszarach zakładu, które zostały im udostępnione do wykonania przedmiotu umowy/zlecenia.
  4. Każdorazowo, przed przystąpieniem do wykonania pracy osoba wykonująca pracę ma obowiązek zgłosić się do obsługi danego obiektu, informując go o rodzaju, zakresie i terminie wykonywanej pracy.
  5. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania informacji osobie nadzorującej umowę/zlecenie o zaistniałych wypadkach przy pracy, zagrożeniach potencjalnie wypadkowych, chorobach zawodowych, powstałych w trakcie wykonywania pracy.
-

6. Na wykonywanie prac montażowych, zwłaszcza montażu rusztowań lub prac z użyciem np. dźwigu w pobliżu napowietrznych linii energetycznych, transformatorów, itp. Wykonawca musi uzyskać pozwolenie osoby zlecającej te prace. Wszelkie prace w sąsiedztwie napowietrznych i kablowych linii elektroenergetycznych, transformatorów mogą być prowadzone wyłącznie na podstawie polecenia pisemnego wykonywania pracy, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
7. Na wykonywanie wszelkich prac wymagających wykopów, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania odpowiednich uzgodnień i uzyskania zgody od osoby zlecającej te prace.
8. Budowane przez Wykonawcę rusztowania muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Użytkowanie rusztowań jest dopuszczalne po dokonaniu ich odbioru i potwierdzeniu odbioru rusztowania wpisem w dzienniku budowy lub protokole odbioru technicznego rusztowania.
9. Praca w zbiornikach, kanałach, studniach, studzienkach kanalizacyjnych, wnętrzach urządzeń technicznych i innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych jest dozwolona dopiero po trwałym odcięciu zbiornika od czynnych instalacji, przewietrzeniu, dokonaniu analizy zawartości tlenu oraz stężenia par cieczy lub gazów stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
10. Prace, podczas których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego należy prowadzić, przez co najmniej dwie osoby ze strony Wykonawcy, w celu zapewnienia asekuracji.
11. Prace niebezpieczne pod względem pożarowym lub wybuchowym powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz zgodnie z postanowieniami obowiązującej w TAURON Wytwarzanie S.A. Instrukcji prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym lub wybuchowym.
12. W przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy poinformować osobę nadzorującą realizację umowy/zlecenia oraz Dyżurnego Inżyniera Ruchu.
13. Wszystkie materiały i narzędzia należy składać wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez osobę nadzorującą realizację umowy/zlecenie.
14. Narzędzia pracy i stosowany sprzęt ochronny powinny być poddawane okresowym próbom i przeglądom, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dokumentacją producenta.
15. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia czytelnej i jednoznacznej identyfikacji wizualnej pracowników swojej firmy.
16. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do okazania imiennej przepustki na żądanie pracowników dozoru oraz organów kontrolnych Zamawiającego.
17. Podczas przemieszczania się pojazdów po terenie TAURON Wytwarzanie S.A. należy stosować się do obowiązujących wymagań oraz przepisów prawa o ruchu drogowym.
18. Po zakończeniu wykonywania prac Wykonawca zgłasza ich wykonanie:
  - a) osobie wskazanej w zezwoleniu na wykonanie pracy, lub w poleceniu pisemnym wykonania pracy,
  - b) osobie nadzorującej realizację umowy/zlecenie, która zgodnie z obowiązującymi zasadami dokonuje odbioru prac pod kątem prawidłowego ich wykonania.

**Uwaga:**

**Bieżący nadzór oraz kontrolę nad wykonywaniem pracy przez pracowników firm zewnętrznych sprawują osoby dozoru tych firm.**

---

## § 5

### OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW TAURON WYTWARZANIE S.A.

1. W celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa podczas wykonywania prac wszyscy pracownicy TAURON Wytwarzanie S.A. powinni zwracać uwagę na zachowanie się pracowników firm zewnętrznych, naruszające niniejsze Zasady.
2. Osoby sprawujące nadzór nad pracą firm zewnętrznych zobowiązane są do kontroli sposobu wykonywania pracy przez pracowników tych firm.
3. W przypadku wykonywania prac przez pracowników Wykonawcy niezgodnie z obowiązującymi przepisami, pracownicy dozoru oraz Służb BHP i PPOŻ. TAURON Wytwarzanie S.A. uprawnieni są do przerywania prowadzonych prac bez konsekwencji prawno-finansowych dla Zamawiającego usługę oraz bez możliwości obarczania ich winą za ewentualne opóźnienie prac.

## § 6

### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zmiana treści załączników do niniejszych Zasad nie wymaga zmiany Zarządzenia. Jest dokonywana decyzją Szefa Biura BHP i Ochrony Przeciwpożarowej TAURON Wytwarzanie S.A., który przesyła do komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za obszar regulacji wewnętrznych w Spółce zaktualizowane załączniki celem ich zamieszczenia w rejestrze regulacji.

**Załącznik nr 1 do Zasad zatrudniania Firm Zewnętrznych  
w TAURON Wytwarzanie S.A. w zakresie stosowania  
przepisów i zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy**

**INFORMACJA  
DLA PRACOWNIKÓW  
DOZORU WYKONAWCY – FIRM ZEWNĘTRZNYCH  
WYKONUJĄCYCH PRACĘ NA TERENIE  
TAURON WYTWARZANIE S.A.  
W ZAKRESIE WYSTĘPUJĄCYCH ZAGROŻEŃ  
DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA W MIEJSCU PRACY**

---

## **Wstęp:**

Opracowany materiał przeznaczony jest dla pracowników dozoru Wykonawcy - firm zewnętrznych wykonujących pracę na terenie TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna na podstawie zawartych umów/ zleceń przed rozpoczęciem i dopuszczeniem pracowników do prac przy urządzeniach energetycznych oraz wykonywaniem robót budowlanych.

Osoby dozoru Wykonawcy są zobowiązane do przeszkolenia osób wykonujących przedmiot umowy/zlecenia.

## **Obowiązujące wymagania:**

### **I. Występujące zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego oraz prac szczególnie niebezpiecznych.**

#### **1. Główne zagrożenia występujące w TAURON Wytwarzanie S.A.**

a) Na terenie poszczególnych Oddziałów TAURON Wytwarzanie S.A. występują potencjalne zagrożenia związane z:

- urządzeniami do produkcji energii elektrycznej i ciepłej,
- urządzeniami do transportu węgla i biomasy,
- transportem wewnętrznym kołowym i szynowym,
- niebezpiecznymi substancjami, mieszaninami i preparatami chemicznymi,
- instalacjami z mediami (m.in. para wodna, wodór, sprężone powietrze),
- prowadzonymi pracami remontowymi i inwestycyjnymi.

#### **b) Grupy zagrożeń:**

##### •Mechaniczne uszkodzenia ciała:

- potknięcia / upadek z wysokości,
- uszkodzenia ciała poprzez kontakt z ruchomymi częściami maszyn bądź też ostrymi, wystającymi elementami,
- upadek przedmiotów z wysokości, uderzenie przez spadające elementy,
- wypadki przy transporcie taśmami oraz transporcie przemieszczającym towary i osoby.

##### •Porażenia, poparzenia:

- bliski kontakt z urządzeniami znajdującymi się pod napięciem,
- kontakt skóry z kwasami / ługami (oparzenia chemiczne),
- kontakt skóry z gorącymi powierzchniami, gorącą wodą parą wodną (oparzenia termiczne).

##### •Wybuchy, pożary:

- miejsca występowania substancji wybuchowych oraz niebezpiecznych pożarowo takich jak: pyły, sprężone gazy, inne substancje niebezpieczne.

Miejsca najbardziej zagrożone pożarem / wybuchem to rejon maszynowni i kotłowni, magazyny gazów technicznych, miejsca przesyłu oraz magazynowania paliw.

##### •Hałas w zakresie słyszalnym.

#### **c) Zidentyfikowane zagrożenia znaczące, które występują we wszystkich jednostkach organizacyjnych TAURON Wytwarzanie S.A.:**

- upadek z wysokości,
  - porażenie prądem elektrycznym,
  - hałas w zakresie słyszalnym,
  - pożar i / lub wybuch,
  - niebezpieczne substancje i preparaty chemiczne,
  - oparzenia termiczne,
-



- praca w zbiornikach, studzienkach oraz wewnątrz urządzeń technicznych,
- utonięcie w obiektach hydrotechnicznych.

## 2. Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych.

- **Zarządzenie Prezesa Zarządu w sprawie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych w TAURON Wytwarzanie S.A.**
  - Załącznik nr 1 - Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych;
  - Załącznik nr 2 - Szczegółowe wymagania bhp.

Do prac szczególnie niebezpiecznych w TAURON Wytwarzanie S.A. zalicza się:

- 1) prace eksploatacyjne stwarzające możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego wymienione w Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych w TAURON Wytwarzanie S.A. wprowadzonej do stosowania odrębnym Zarządzeniem Prezesa Zarządu TAURON Wytwarzanie S.A.,
- 2) roboty budowlane, rozbiórkowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części,
- 3) prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych,
- 4) prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych,
- 5) prace na wysokości.

Prace stwarzające możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego oraz prace określone, jako prace szczególnie niebezpieczne, powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji.

## II. Zasady postępowania w przypadku awarii lub pożaru i innych sytuacjach zagrażającym zdrowi i życiu w miejscu wykonywania prac.

Każdy kto zauważy pożar/wyciek/wybuch lub inne miejscowe zagrożenie dla ludzi, zobowiązany jest niezwłocznie zaalarmować pracowników oraz osoby przebywające w obiekcie (w sposób nie wywołujący paniki np. okrzykiem „**PALI SIĘ**”, „**Wyciek**”, „**Wybuch**”).

W pierwszej kolejności należy poinformować zgodnie z zamieszczonym wykazem telefonów alarmowych i kontaktowych w pkt. VIII.

Akcją likwidacji pożaru lub innego zagrożenia na terenie Oddziału TAURON Wytwarzanie S.A. kieruje Dyżurny Inżynier Ruchu (DIR), którego w pierwszej kolejności powiadamiamy o wystąpieniu ww. zagrożenia/zdarzenia.

Pracownicy, którzy nie biorą udziału w alarmowaniu lub prowadzeniu ewakuacji mogą niezwłocznie przystąpić do likwidacji źródła ognia posługując się podręcznym sprzętem gaśniczym znajdującym się najbliżej miejsca pożaru przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa życia i zdrowia.

Decyzję o powiadomieniu Państwowej Straży Pożarnej (PSP) podejmuje Dyżurny Inżynier Ruchu (DIR).

---

Po przybyciu na miejsce zdarzenia jednostki PSP kierowanie akcją przejmuje KAR (uprawniony strażak z PSP) po otrzymaniu pełnej informacji o bieżącej sytuacji od DIR.

Wszystkich pracowników znajdujących się w miejscu pożaru obowiązuje podporządkowanie się kierującemu akcją ratowniczo-gaśniczą.

Pracownikowi nie wolno oddalać się od miejsca akcji bez zezwolenia prowadzącego akcję, jeśli pozostanie na miejscu pracy nie zagraża zdrowiu i życiu, pracownicy i inne osoby ewakuowane udają się na wskazane przez kierującego akcją miejsce zbiórki do ewakuacji i tam oczekują na dyspozycje od kierującego akcją.

### **III. Działania ochronne i zapobiegawcze w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń.**

Osoby wykonujące prace powinny przebywać tylko w tych obszarach zakładu, które zostały im udostępnione do wykonania przedmiotu umowy/zlecenia oraz znać zagrożenia występujące w miejscu pracy.

Każdorazowo, przed przystąpieniem do wykonania pracy osoba wykonująca pracę ma obowiązek zgłosić się do obsługi danego obiektu, informując go o rodzaju, zakresie i terminie wykonywanej pracy.

Realizować prace z zachowaniem przepisów bhp, oraz utrzymywać ład i porządek w miejscu pracy.

Wszystkie materiały i narzędzia należy składać wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez osobę nadzorującą realizację umowy/zlecenie.

Narzędzia pracy i stosowany sprzęt ochronny powinny być poddawane okresowym próbom i przeglądom, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dokumentacją producenta.

Na wykonywanie prac montażowych, zwłaszcza montażu rusztowań lub prac z użyciem np. dźwigu w pobliżu napowietrznych linii energetycznych, transformatorów, itp. Wykonawca musi uzyskać pozwolenie osoby zlecającej te prace. Wszelkie prace w sąsiedztwie napowietrznych i kablowych linii elektroenergetycznych, transformatorów mogą być prowadzone wyłącznie na podstawie polecenia pisemnego wykonywania pracy, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Na wykonywanie wszelkich prac wymagających wykopów, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania odpowiednich uzgodnień i uzyskania zgody od osoby zlecającej te prace.

Praca w zbiornikach, kanałach, studniach, studzienkach kanalizacyjnych, wnętrzach urządzeń technicznych i innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych jest dozwolona dopiero po trwałym odcięciu zbiornika od czynnych instalacji, przewietrzeniu, dokonaniu analizy zawartości tlenu oraz stężenia par cieczy lub gazów stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Prace, podczas których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego należy prowadzić, przez co najmniej dwie osoby ze strony Wykonawcy, w celu zapewnienia asekuracji.

Prace niebezpieczne pod względem pożarowym lub wybuchowym powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz zgodnie z postanowieniami obowiązującej w TAURON Wytwarzanie S.A. Instrukcji prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym lub wybuchowym.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia czytelnej i jednoznacznej identyfikacji wizualnej pracowników swojej firmy.

Podczas przemieszczania się pojazdów po terenie TAURON Wytwarzanie S.A. należy stosować się do obowiązujących wymagań oraz przepisów prawa o ruchu drogowym.

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania informacji osobie nadzorującej umowę/zlecenie o zaistniałych wypadkach przy pracy, zagrożeniach potencjalnie wypadkowych, chorobach zawodowych, powstałych w trakcie wykonywania pracy.

W przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy poinformować osobę nadzorującą realizację umowy/zlecenia oraz Dyżurnego Inżyniera Ruchu.

Bieżący nadzór oraz kontrolę nad wykonywaniem pracy przez pracowników firm zewnętrznych sprawują osoby dozoru tych firm.

#### **IV. Zasady udzielania pierwszej pomocy.**

- **Zarządzenie Prezesa Zarządu w sprawie zasad udzielania pierwszej pomocy w TAURON Wytwarzanie S.A.**
  - Załącznik Nr 1 Instrukcja udzielania pierwszej pomocy.
  - Załącznik Nr 2 Wykaz wyposażenia apteczek pierwszej pomocy.
  - Załącznik Nr 3 Wykaz pracowników centrali Spółki wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy
  - Załącznik Nr 4 Wykaz lokalizacji apteczek pierwszej pomocy w centrali Spółki.
  - Załącznik Nr 5 Wniosek o zakup środków.**oraz wewnętrzne uregulowania na poszczególnych Oddziałach.**

Podstawa Prawna: art.162 KK

§ 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia lub poważnego uszczerbku na zdrowiu podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech.

§ 2. Nie podlega karze, kto nie udziela pomocy, do której konieczne jest poddanie się zabiegowi lekarskiemu, albo w warunkach, w których możliwa jest natychmiastowa pomoc ze strony instytucji lub osoby bardziej do tego powołanej.

---

## Obowiązek udzielania pierwszej pomocy.

Obowiązkiem każdego świadka, uczestnika czy sprawcy nagłego zdarzenia powinno być udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu. Do udzielenia pomocy osobie będącej w stanie zagrożenia życia zobligowani jesteśmy zarówno z etycznego jak i prawnego punktu widzenia.

Pracownik, będący świadkiem wypadku lub pierwszą osobą, która przybędzie na miejsce wypadku, niezależnie od rodzaju zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji zobowiązany jest:

- zapewnić bezpieczeństwo sobie oraz osobie poszkodowanej
- ocenić stan poszkodowanego,
- udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu,
- zabezpieczyć miejsce wypadku,
- dostępnym sposobem wezwać pomoc,
- powiadomić przełożonego lub Dyżurnego Inżyniera Ruchu,
- pozostać do dyspozycji zespołu powypadkowego.

W TAURON Wytwarzanie S.A. do udzielania I pomocy w nagłych wypadkach zobowiązani są wszyscy pracownicy, a w szczególności wyznaczone i przeszkolone z zasad udzielania I pomocy osoby z wszystkich komórek zarówno z poszczególnych Oddziałów, jak i Centrali Spółki.

## V. Organizacja bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych.

- **Zarządzenie Prezesa Zarządu w sprawie organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych w TAURON Wytwarzanie S.A.**
- **Zarządzenie Prezesa Zarządu w sprawie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych w TAURON Wytwarzanie S.A.**
- **Zarządzenie Prezesa Zarządu w sprawie wyznaczenia koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników różnych pracodawców zatrudnionych w tym samym miejscu.**
- **Zarządzenie Prezesa Zarządu w sprawie wprowadzenia do stosowania nowego brzmienia „Instrukcji prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym lub wybuchowym w TAURON Wytwarzanie S.A.”**
- **Zarządzenie Prezesa Zarządu w sprawie Zasad zatrudniania Firm Zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. w zakresie stosowania przepisów i zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.**
- **Polecenie służbowe Prezesa Zarządu w sprawie wprowadzenia Standardów BHP dla Firm Zewnętrznych zatrudnionych na terenie TAURON Wytwarzanie S.A.**
- **Zarządzenie Prezesa Zarządu w sprawie ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w TAURON Wytwarzanie S.A.**

### 1. Organizacja bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych - ogólne wymagania dotyczące prac.

---

Prace eksploatacyjne to prace wykonywane przy urządzeniach energetycznych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i wymagań ochrony środowiska w zakresie:

- obsługi, mające wpływ na zmiany parametrów pracy obsługiwanych urządzeń energetycznych,
- konserwacji, związane z zabezpieczeniem i utrzymaniem wymaganego stanu technicznego urządzeń energetycznych,
- remontów urządzeń energetycznych związanych z usuwaniem usterek i awarii, w celu doprowadzenia ich do wymaganego stanu technicznego,
- montażu, niezbędne do instalowania i przyłączania urządzeń energetycznych,
- kontrolno-pomiarowym, niezbędne do dokonania oceny stanu technicznego, parametrów eksploatacyjnych, jakości regulacji i sprawności energetycznej urządzeń energetycznych.

Prace eksploatacyjne przy urządzeniach energetycznych mogą wykonywać osoby uprawnione i upoważnione.

- ✓ Osoba uprawniona – osoba posiadająca kwalifikacje potwierdzone na podstawie przepisów prawa energetycznego;
- ✓ Osoba upoważniona – osoba uprawniona i wyznaczona pisemnie przez pracodawcę do wykonywania określonych przez niego czynności lub prac eksploatacyjnych,

Pracodawca dopuszcza do wykonywania prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych osoby niebędące osobami uprawnionymi:

- 1) w celu przyuczenia do zawodu z uwzględnieniem przepisów w sprawie zatrudniania młodocianych,
  - 2) reprezentujące organy nadzoru,
  - 3) prowadzące specjalistyczne prace serwisowe,
- wyłącznie pod nadzorem osoby upoważnionej.

- ✓ osoba nadzorująca – osoba uprawniona i wyznaczona pisemnie przez polecniodawcę wykonująca wyłącznie czynności nadzoru podczas wykonywania prac,

Osoby wykonujące prace pomocnicze przy urządzeniach energetycznych lub grupach urządzeń energetycznych, mogą wchodzić w skład zespołu wykonującego prace eksploatacyjne przy tych urządzeniach energetycznych lub grupach urządzeń energetycznych.

- ✓ Prace pomocnicze przy urządzeniach energetycznych – prace nie będące pracami eksploatacyjnymi, do których zalicza się w szczególności prace: budowlane, malarskie, porządkowe, pielęgnacyjne, transportowe oraz związane z obsługą sprzętu zmechanizowanego

Wszystkie osoby wykonujące prace na terenie TAURON Wytwarzanie S.A. zobowiązane są w szczególności do:

- 1) zapoznania się przed rozpoczęciem prac z przepisami i zasadami bhp, ochrony ppoż. oraz ich bezwzględne przestrzeganie,
  - 2) organizowania i wykonywania prac w sposób bezpieczny, nie stwarzający możliwości powstania wypadku, awarii, pożaru lub wybuchu,
-

3) współpracy z osobami dozoru prowadzącymi lub nadzorującymi prace, stosowania się do zaleceń i poleceń wydawanych przez ww. osoby, służbę bhp, ppoż., koordynatora w zakresie przestrzegania przepisów oraz zasad obowiązujących przy wykonywanych pracach.

W każdej strefie pracy, w której wykonuje pracę zespół, powinien być wyznaczony kierujący zespołem

- ✓ Zespół – co najmniej dwie osoby wykonujące pracę.
- ✓ Kierujący zespołem – osoba upoważniona, wyznaczona przez poleceniodawcę do kierowania zespołem, posiadająca umiejętności zawodowe w zakresie wykonywanej pracy oraz ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji,

Wykonywanie prac może być powierzone osobom, które posiadają wymagane kwalifikacje oraz umiejętności zawodowe do ich wykonywania

- ✓ Osoby – pracownicy lub osoby fizyczne, w tym firm zewnętrznych wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy lub prowadzące działalność gospodarczą,
- ✓ Świadectwo kwalifikacyjne – świadectwo stwierdzające spełnienie przez daną osobę wymagań kwalifikacyjnych do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci energetycznych na stanowisku dozoru lub eksploatacji uzyskane w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

## **2. Organizacja bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych - ogólne wymagania dotyczące strefy pracy.**

Strefa pracy - stanowisko lub miejsce pracy odpowiednio przygotowane w zakresie niezbędnym do bezpiecznego wykonywania prac eksploatacyjnych;

Strefa, w której, prowadzone są prace musi być odpowiednio przygotowana i zabezpieczona przed dostępem osób postronnych (wygrodenie i/lub oznaczenie strefy znakami bezpieczeństwa),

Materiały mogą być składowane i przechowywane wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych a ich składowanie nie może pogarszać stanu bhp i ppoż., a w szczególności blokować dróg komunikacyjnych oraz utrudniać obsłudze dostępu do urządzeń.

Przez zabezpieczenie strefy pracy należy rozumieć wygrodenie lub w inny sposób uniemożliwienie wejścia tam osobom postronnym.

Jeżeli wygrodenie strefy pracy nie jest możliwe, należy oznakować ją za pomocą znaków lub tablic bezpieczeństwa.

Strefa pracy dla prac wykonywanych w budynkach powinna być ograniczona do jednego pomieszczenia wyznaczonego w poleceniu pisemnym wykonania pracy.

Za zabezpieczenie strefy pracy przed dostępem osób postronnych odpowiada kierujący zespołem.

---

Przy wykonywaniu pracy przez jeden zespół kolejno w kilku strefach pracy dopuszczenie w nowej strefie pracy może nastąpić po zakończeniu lub przerwaniu pracy w poprzedniej strefie pracy. Samowolna zmiana strefy pracy jest zabroniona!

W razie konieczności opuszczenia strefy pracy przez kierującego zespołem, dalsze wykonywanie pracy powinno być przerwane, zespół wyprowadzony ze strefy pracy, a strefa pracy odpowiednio zabezpieczona przed dostępem osób postronnych (wygrodzenie lub w inny sposób uniemożliwienie wejścia tam osobom postronnym).

### **3. Organizacja pracy na polecenie pisemne wykonania pracy.**

Wydawanie poleceń pisemnych wykonania pracy, skoordynowanie wykonania prac związanych z ruchem urządzeń energetycznych, dopuszczenie do pracy należy do obowiązków osób upoważnionych przez pracodawcę.

W okresie wykonywania prac rozruchowych obowiązki pracodawcy mogą być przekazane Wykonawcy rozruchu lub przyszłemu użytkownikowi, o ile obowiązki te określono w zawartej z nim umowie na piśmie.

Polecenia pisemne wykonania pracy wydaje poleceniodawca.

Dozwolone jest rejestrowanie, wydawanie i przekazywanie poleceń pisemnych wykonania pracy środkami łączności lub drogą elektroniczną.

Polecenie pisemne wykonania pracy w wersji papierowej wystawia się w dwóch lub trzech egzemplarzach. W trzech egzemplarzach polecenie pisemne wykonania pracy wystawia się w przypadku przekazywania polecenia za pośrednictwem środków łączności.

Polecenie pisemne wykonania pracy powinno być wystawione na prace wykonywane przez jeden zespół w jednej strefie pracy.

Dozwolone jest wystawianie jednego polecenia pisemnego wykonania pracy na takie same prace wykonywane przez jeden zespół kolejno w innych strefach pracy, gdy zespół pracuje w tym samym czasie tylko w jednej strefie, a warunki bezpiecznego wykonania pracy są takie same we wszystkich strefach.

Poleceniodawca może dopuścić wykonywanie prac przez jednego lub kilku członków zespołu w różnych pomieszczeniach, dokonując odpowiedniego zapisu w poleceniu pisemnym wykonania pracy.

Polecenie pisemne wykonania pracy jest ważne na czas określony przez poleceniodawcę.

W razie potrzeby poleceniodawca może w poleceniu pisemnym wykonania pracy dokonać zmiany uprzednio podanych terminów wykonania pracy, przerw w pracy oraz zmiany liczby osób w składzie zespołu. W poleceniu pisemnym wykonania pracy zmiany te powinny być odnotowane w odpowiedniej rubryce. Inne zmiany w poleceniu pisemnym wykonania pracy są zabronione!

Dopuszcza się dokonywanie zmian w poleceniu pisemnym wykonania pracy przez innego poleceniodawcę niż wydający polecenie, jeżeli posiada on ten sam zakres upoważnienia. W takim przypadku dokonujący zmian staje się od momentu złożenia

---

podpisu pod wprowadzonymi zmianami w poleceniu pisemnym wykonania pracy, wydającym to polecenie ze wszystkimi konsekwencjami i odpowiedzialnością z tego wynikającą.

Polecenie pisemne wykonania pracy powinno być rejestrowane przez polecniodawcę w rejestrze poleceń pisemnych wykonania pracy.

Dopuszczenie do wykonania prac powinno być rejestrowane przez dopuszczającego w rejestrze dopuszczeń do prac na polecenie pisemne wykonania pracy.

Dopuszcza się możliwość wystawiania polecenia pisemnego wraz z załącznikami, jego obiegu oraz prowadzenia rejestru poleceń pisemnych wykonania pracy i rejestru dopuszczeń do prac na polecenie pisemne wykonania pracy w formie elektronicznej.

W przypadku, gdy w dopuszczeniu do prac na polecenie pisemne wykonania pracy w przygotowaniu strefy pracy bierze udział więcej osób (dotyczy np. zdjęcia napięcia, pomiaru obecności gazów i innych czynności przygotowawczych wymagających specjalnej organizacji pracy), to przygotowanie strefy pracy należy potwierdzić podpisami w rejestrach dopuszczeń do prac. Wykonanie pierwszego pomiaru stężenia par cieczy lub gazów w strefie pracy należy do obowiązków dopuszczającego, a kolejnych do kierującego zespołem, wyniki tych pomiarów odnotowywane są w Karcie badań/rejestrze czynników szkodliwych do zapisywania przeprowadzonych pomiarów na polecenie pisemne wykonania pracy stanowiącej załącznik do polecenia pisemnego wykonania pracy. Po zakończeniu prac kierujący zespołem zobowiązany jest przekazać polecniodawcy oryginał polecenia pisemnego wykonania pracy oraz Kartę badań/rejestr czynników szkodliwych z zapisami przeprowadzonych pomiarów na polecenie pisemne wykonania pracy. Polecenie pisemne wykonania pracy należy przechowywać przez okres, nie krótszy niż 90 dni od dnia zakończenia pracy. Oryginał polecenia pisemnego wykonania pracy przechowuje polecniodawca, a kopię dopuszczający.

#### **4. Osoby funkcyjne na polecenie pisemne wykonania pracy.**

**Polecniodawca** – osoba upoważniona, wyznaczona przez pracodawcę pisemnie do wydawania poleceń pisemnych, posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru,

**Koordynujący** – osoba upoważniona, wyznaczona przez polecniodawcę do koordynacji prac określonych w poleceniu pisemnym, związanych z ruchem urządzeń energetycznych, posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru;

**Kierujący zespołem** – osoba upoważniona, wyznaczona przez polecniodawcę do kierowania zespołem, posiadająca umiejętności zawodowe w zakresie wykonywanej pracy oraz ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji;

**Dopuszczający** – osoba upoważniona, wyznaczona przez polecniodawcę i upoważnioną przez pracodawcę do wykonywania czynności związanych z dopuszczeniem do prac eksploatacyjnych w zakresie przygotowania, przekazania i likwidacji strefy pracy oraz zakończenia pracy, posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji;

---



**Osoba nadzorująca** – osoba uprawniona i wyznaczona pisemnie przez poleceńodawcę wykonująca wyłącznie czynności nadzoru podczas wykonywania prac.

#### 5. Łączenie funkcji przy pracach na polecenie pisemne wykonania pracy.

	F u n k c j a	1	2	3	4	5
1	Poleceńodawca	X	-	-	Tak <sup>1)</sup>	-
2	Kierujący zespołem pracowników	-	X	-	-	-
3	Dopuszczający	-	-	X	-	-
4	Koordynujący	Tak	-	-	X	-
5	Osoba nadzorująca	-	-	-	-	X

<sup>1)</sup> jeżeli koordynacja prac jest w zakresie pracodawcy, którego pracownikiem jest poleceńodawca.

#### 6. Wykonywanie prac na polecenie pisemne

Rozpoczęcie pracy jest dozwolone po uprzednim przygotowaniu strefy pracy oraz dopuszczeniu do pracy.

Po dopuszczeniu do pracy na polecenie pisemne wykonania pracy oryginał tego polecenia powinien być przekazany kierującemu zespołem, a kopia powinna pozostać u dopuszczającego.

Prace pożarowo lub wybuchowo niebezpieczne należy wykonywać zgodnie z instrukcją prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym lub wybuchowym w TAURON Wytwarzanie S.A.

Kierujący zespołem powinien w czasie wykonywania pracy mieć przy sobie oryginał polecenia pisemnego wykonania pracy wraz z załącznikami, jeżeli zostały wystawione.

Przy wykonywaniu prac na polecenie pisemne wykonania pracy zabronione jest w szczególności:

- rozszerzanie pracy poza zakres i strefę pracy określone w poleceniu pisemnym wykonania pracy,
- dokonywanie zmian w zastosowanych zabezpieczeniach, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w pisemnym poleceniu wykonania określonych prac ,
- dokonywanie zmian w położeniu napędów, aparatury i armatury odcinającej, użytej do przygotowania strefy pracy, usuwanie wygradzenia, osłon, barier, zaślepek i tablic bezpieczeństwa oraz zdejmowanie uziemiaczy, jeżeli ich zdjęcie nie zostało przewidziane w poleceniu pisemnym wykonania pracy.

Jeżeli w czasie pracy warunki bezpiecznego jej wykonania nie pozwalają kierującemu zespołem na bezpośredni udział w pracy z jednoczesnym pełnieniem funkcji nadzoru , nie powinien on bezpośrednio wykonywać tej pracy, a wykonywać tylko czynności nadzorowania zespołu

Po przerwaniu pracy wykonywanej na polecenie pisemne, jej wznowienie może nastąpić po ponownym dopuszczeniu do pracy. Nie wymaga się ponownego dopuszczenia do pracy po przerwie, jeżeli w czasie trwania przerwy nie było likwidacji

strefy pracy lub strefa pracy na czas opuszczenia jej przez zespół została zabezpieczona przed dostępem osób postronnych.

Kierujący zespołem przed wznowieniem pracy po przerwie niewymagającej ponownego dopuszczenia jest obowiązany dokonać dokładnego sprawdzenia zabezpieczenia strefy pracy. Jeżeli podczas sprawdzania zostanie stwierdzona zmiana tego zabezpieczenia, wznowienie pracy jest zabronione. Kierujący zespołem powinien niezwłocznie powiadomić dopuszczającego oraz odnotować przerwę w poleceniu pisemnym wykonania pracy i przekazać polecenie pisemne wykonania pracy dopuszczającemu.

Jeżeli nie stwierdzono zmian w sposobie przygotowania i zabezpieczenia strefy pracy, pracę można rozpocząć po zgłoszeniu tego faktu przez kierującego zespołem osobiście dopuszczającemu.

Jeżeli w czasie trwania przerwy w pracy przewidywana jest likwidacja strefy pracy, kierujący zespołem obowiązany jest przed jej opuszczeniem przez zespół usunąć z niego materiały narzędzia i sprzęt oraz powiadomić o tym dopuszczającego.

Na czas przeprowadzania konsultacji technicznych związanych z wykonywaną pracą, kontroli realizacji jej wykonywania lub kontroli strefy pracy przez osoby upoważnione, kierujący zespołem obowiązany jest wstrzymać wykonywanie prac i umożliwić wykonanie ww. czynności.

## **7. Wykonywanie prac bez polecenia.**

Wykonywanie czynności związanych z ratowaniem zdrowia i życia ludzkiego lub środowiska naturalnego:

- 1) obowiązek podjęcia czynności związanych z ratowaniem zdrowia i życia ludzkiego lub środowiska naturalnego, ciąży na każdej osobie będącej świadkiem takiego zdarzenia,
- 2) podejmując działania ratownicze należy kierować się wytycznymi określonymi w instrukcji zasad udzielania pierwszej pomocy w TAURON Wytwarzanie S.A.

Zabezpieczanie mienia przed zniszczeniem:

- 1) obowiązek podejmowania czynności związanych z zabezpieczeniem mienia przed zniszczeniem ciąży na osobach uprawnionych zajmujących się eksploatacją własnych lub powierzonych urządzeń energetycznych;
- 2) w razie pożaru, wybuchu, katastrofy lub poważniej awarii dopuszcza się wykonywanie czynności, o których mowa w pkt. 1) przez inne osoby, jeżeli czynności te zostały polecane do wykonania przez kierującego akcją ratowniczą.

Prowadzenie przez osoby uprawnione i upoważnione do prac eksploatacyjnych zawartych w instrukcjach eksploatacji lub instrukcjach bezpiecznego wykonywania prac:

- 1) prace wykonywane przy urządzeniach energetycznych w zakresie ich obsługi należy prowadzić zgodnie z instrukcjami eksploatacji,
- 2) prace wykonywane na podstawie instrukcji bezpiecznego wykonywania prac zatwierdzonych przez pracodawcę.

## VI. Organizacja prac na wysokości z użyciem rusztowań.

- **Polecenie służbowe Wiceprezesa Zarządu - Dyrektora ds. Produkcji w sprawie wprowadzenia w TAURON Wytwarzanie S.A.: Instrukcji konserwacji i obsługi UTB, Instrukcji nadzorowania zawiesi, Instrukcji organizacji prac na wysokości z użyciem rusztowań.**

Jeżeli rusztowanie ma być zbudowane i zdemontowane w warunkach szczególnego zagrożenia w rozumieniu Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach energetycznych w TAURON Wytwarzanie S.A to przed przystąpieniem do prac wymagane jest polecenie pisemne na prace montażowe i demontażowe. W pozostałych przypadkach na wykonanie robót rusztowaniach wymagane jest zezwolenie.

Zbudowane rusztowanie podlega odbiorowi technicznemu, z którego sporządza się protokół odbioru w dwóch jednakowych brzmiących egzemplarzach. Protokół przechowuje 1 egz. Użytkownik i 1 egz. Wykonawca. Protokół odbioru jest jednocześnie protokołem przekazania rusztowania do eksploatacji. Integralną częścią protokołu odbioru rusztowania stanowi protokół z badania i pomiarów rezystancji uziemienia.

Każde rusztowanie powinno mieć tabliczkę informacyjną rusztowania, która powinna być odpowiednio zamocowana do rusztowania i winna określać:

- status rusztowania:

rusztowanie niesprawne – kolor czerwony

rusztowanie w budowie – kolor żółty

rusztowanie sprawne – kolor zielony

- dopuszczalne obciążenie pomostu roboczego i konstrukcji rusztowania,
- wykonawcę rusztowania, imię i nazwisko, nazwę firmy, nr telefonu kontaktowego i podpis upoważnionej osoby wykonawcy.

Dostawa i zamocowanie na rusztowaniu tabliczki informacyjnej należy do obowiązku wykonawcy. Kolor tablic informacyjnych jest obowiązkowy i niezmienny.

W czasie eksploatacji rusztowanie powinno być poddane następującym przeglądom:

- **codziennym** - przez brygadzystę lub prowadzącego prace użytkownika rusztowania,
- **dekadowym** – co 10 dni przez osobę dozoru technicznego użytkownika,
- **doraźnym** – przez komisje odbiorowa: po silnym wietrze i opadach atmosferycznych, gdy rusztowanie zostało wybudowane na otwartej przestrzeni, przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni, na wniosek osoby dozoru technicznego użytkownika.

Wynik przeglądu dekadowego winien być uwidoczniiony wpisem osoby dozoru technicznego użytkownika do egzemplarza protokołu odbioru technicznego będącego w posiadaniu użytkownika. Po przeglądach doraźnych rusztowania należy sporządzić nowy protokół odbioru.

## VII. Strefy wybuchowe i pożarowe oraz zasady wykonywania prac w tych strefach.

Każdy Oddział w TAURON Wytwarzanie S.A. ma opracowany **Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem.**

---

#### Oznakowanie strefy dla gazów / par cieczy:

**STREFA 0** – przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę z powietrzem substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł, występuje stale, często lub przez długie okresy.

**STREFA 1** – przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę z powietrzem substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł, może czasami wystąpić w trakcie normalnego działania.

**STREFA 2** – przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę powietrzem substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł, nie występuje w trakcie normalnego działania a w przypadku wystąpienia, utrzymuje się przez krótki okres.

#### Oznakowanie strefy dla pyłów, proszków i włókien:

**STREFA 20** – przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu występuje stale, często lub przez długie okresy;

**STREFA 21** – przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu może czasami wystąpić w trakcie normalnego działania;

**STREFA 22** – przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu nie występuje w trakcie normalnego działania, a w przypadku wystąpienia, utrzymuje się przez krótki okres.

#### **VIII. Telefony kontaktowe oraz alarmowe.**

##### **Centrala Spółki**

- Telefon alarmowy - **32 715 2555** ; z tel. wewnętrznych **99**
- Stanowisko monitoringu budynek „B” - **516 114979**

##### **Oddział Elektrownia Jaworzno III E- 3**

- Telefon alarmowy DIR - **32 715 3512** ; z tel. wewnętrznych **99**

##### **Oddział Elektrownia Jaworzno III E- 2**

- Telefon alarmowy DIR - **32 715 2450** ; z tel. wewnętrznych **99**

##### **Oddział Elektrownia Łaziska**

- Telefon alarmowy DIR - **516 115 680** ; z tel. wewnętrznych **19**

##### **Oddział Elektrownia Łagisza**

- Telefon alarmowy DIR - **32 267 14 00** ; z tel. wewnętrznych **1333; 1999**

##### **Oddział Elektrownia Siersza**

- Telefon alarmowy DIR - **32 7117 231**, nr komórki **693 380 404**

##### **Oddział Elektrownia Stalowa Wola**

- Telefon alarmowy DIR - **15 877 6400** ; **15 877 6426**

***Wszystkim życzymy bezpiecznej pracy.***

**TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna**  
**43-603 Jaworzno**  
**ul. Promienna 51**

---

Data: .....

Nazwa firmy .....

## OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA DOZORU FIRMY

Oświadczam, że zapoznałem się z informacją w zakresie występujących zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu i podczas wykonywania prac, jak również zapoznałem/am się z uregulowaniami wewnętrznymi obowiązującymi w TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział ....., dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska odpowiednio do zakresu i realizacji prac

Ponadto:

- Oświadczam, że przeszkoliłem podległych mi pracowników w zakresie przedmiotu umowy/zlecenia oraz występujących zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu i podczas wykonywania prac, jak również zapoznania ich z uregulowaniami wewnętrznymi obowiązującymi w TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział ....., dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska odpowiednio do zakresu i realizacji prac.
- Oświadczam, że stosowany sprzęt, maszyny, urządzenia, materiały i narzędzia na terenie TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział .....są oznakowane, sprawne, w należyłym stanie technicznym oraz spełniają wymagania określone przepisami prawa w tym zakresie.
- Oświadczam, że zobowiązuje się do zorganizowania stanowiska pracy w sposób zapewniający pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, p.poż. i ochrony środowiska oraz do zapewnienia swoim pracownikom odpowiedniej odzieży, obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz do bezwzględnego dopilnowania ich stosowania.
- Oświadczam, że pracownicy wskazani w wykazie osób posiadają ważne szkolenia w dziedzinie bhp w czasie realizacji umowy/zlecenia.
- Oświadczam, że pracownicy wskazani w wykazie osób posiadają ważne badania lekarskie o zdolności do pracy w czasie realizacji umowy/zlecenia.

.....  
(czytelny podpis\*)

\*dopuszcza się możliwość przesłania oświadczenia w wersji elektronicznej

Data: .....

Nazwa firmy .....

### WYKAZ OSÓB I ŚWIADECTW KWALIFIKACYJNYCH PRACOWNIKÓW FIRMY ZEWNĘTRZNEJ

Lp.	Imię i nazwisko	Świadectwa kwalifikacyjne / inne kwalifikacje specjalistyczne		
		Rodzaj / Grupa / Punkty	Nr świadectwa	Termin ważności
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

Upoważniam ww. osoby posiadające ważne świadectwa kwalifikacyjne do wykonywania prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych w TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział ..... na czas realizacji umowy/zlecenia.

.....  
(czytelny podpis Pracodawcy lub osoby upoważnionej firmy zewnętrznej\*)

.....  
(czytelny podpis akceptującego ze strony TAURON Wytwarzanie S.A. \*)

\*dopuszcza się możliwość prowadzenia podpisanego wykazu w wersji elektronicznej

**Załącznik nr 3 do Zasad zatrudniania Firm Zewnętrznych  
w TAURON Wytwarzanie S.A. w zakresie stosowania  
przepisów i zasad Bezpieczeństwa i Higieny pracy**

**ZEZWOLENIE  
na wykonywanie pracy**

1. Kierujący pracami:  
.....  
(imię i nazwisko, ilość osób, nazwa firmy)  
.....
2. Osoba nadzorująca\*  
.....  
(imię i nazwisko lub stanowisko)
3. Miejsce pracy i zakres pracy  
.....  
.....
4. Termin wykonywania pracy: .....
5. Zagrożenia w miejscu pracy:  
.....  
.....  
.....
6. Warunki zabezpieczenia miejsca pracy:  
.....  
.....  
.....
7. Obowiązkiem kierującego pracami jest każdorazowo uzyskanie zgody na rozpoczęcie i zakończenie prac od.....
8. Załączniki: .....

Osoba przyjmujący zezwolenie

Wystawiający zezwolenie:

.....  
(imię i nazwisko, czytelny podpis)

.....  
(imię i nazwisko, czytelny podpis)

*\*Niepotrzebne skreślić*

